



(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:  
не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку:

Гальцев Геннадий Владимирович – главный государственный инспектор отдела по надзору в электроэнергетике;

Иванова Владислава Олеговна- главный государственный инспектор отдела по надзору в теплоэнергетике;

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

Вергунов Владимир Анатольевич- зам. директора по АХР МБОУ СШ № 27.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

### **ОБЩИЕ ДАННЫЕ ПО ПРЕДПРИЯТИЮ**

Полное наименование организации	<b>МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 27»</b>
Сокращенное наименование организации	МБОУ СШ № 27
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	2466053650
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица, ОГРЮЛ	1022402671367
Устав (№, дата утв., кем)	Приказ № 106/п от 03.03.2015 Управление администрации Красноярска
Юридический адрес (с почтовым индексом)	660049, Красноярск, ул. Конституции СССР, 19
Фактический адрес организации	660049, Красноярск, ул. Конституции СССР, 19
Почтовый адрес	660049, Красноярск, ул. Конституции СССР, 19
Электронная почта	sh_27@mail.ru
Контактные телефоны (факс) с указанием кода города	2272414
Форма собственности	Муниципальная
Основной вид деятельности	Организация образовательного процесса
ФИО руководителя, должность/основание ответственности (Устав, Положение, № приказа, дата)/	и.о. Директора Семенова В.А., приказ № 1900/к от 12.12.2016г.

## 1.2 Электротехническое оборудование.

1. Краткое описание схемы электроснабжения : Электроснабжение здания школы (ул. Конституции СССР, 19) мощностью 175 кВт, на напряжение 380 В выполнено по существующей схеме питания от РУ-0,4 кВ ТП- 177 и РП №109.
4. Договор на электроснабжение с ПАО «Красноярскэнергосбыт» № 184 от 27.12.2013
5. Установленная мощность (кВт).
  - $P_y$  общая = 175 кВт.
  - $P_y$  освещения = 50 кВт ;
  - $P_y$  сил. =125 кВт;
6. Акт аварийной и технологической брони (если есть) - нет;
7. Токоприемники предприятия относятся ко 2 категории надежности электроснабжения, (по проекту, по факту).
8. Есть ли собственные источники электроэнергии предприятия -нет.
9. Технические условия на электроснабжение № 102-Ц-Э82 от 16.03.2006.
10. Акты разграничения балансовой принадлежности электросетей и эксплуатационной ответственности сторон с энергоснабжающей организацией № Б/Н от .....
11. Данные об учёте потребляемой электроэнергии:

Место установки учета	Напряжение, кВ	Тип счетчика	Класс точности	Год выпуска	Дата последней поверки	№№ счетчиков
ВРУ шк №27, РУ-0,4кВ	0,4	ЦЭ680ЭВ	2	01.07.05	2005	53835612288
	0,4	ЦЭ680ЭВ	2	07.2005	2005	53835612297
	0,4	ЦЭ680ЭВ	2	07.2005	2005	538/35718037

### Теплотехническая часть.

Теплоснабжение объекта осуществляется от тепловых сетей АО «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)», на основании Договора на теплоснабжения и поставки горячей воды от 27.12.2013 № 116.

Границы балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности энергоснабжающей организации и потребителя зафиксированы в Акте разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности тепловых сетей на нежилое здание, расположенное по адресу г. Красноярск, ул. Конституции СССР, д. 19 от 10.09.2009 г.

Тепловые энергоустановки нежилого здания по адресу г. Красноярск, ул. Конституции СССР, д. 19: ИТП, система отопления, система ГВС, отопительные приборы.

Автономные источники теплоснабжения и ГВС отсутствуют.

Водоснабжение, сброс сточных вод и загрязняющих веществ осуществляется на основании Договора на отпуск питьевой воды и прием сточных вод и загрязняющих веществ с ООО «Красноярский жилищно-коммунальный комплекс» от 26.12.2016 № 11/06863.

Учёт потребления тепловой энергии и горячего водоснабжения нежилого здания, расположенного по адресу: г. Красноярск, ул. Конституции СССР, д. 19, осуществляется коммерческими прибором учёта, установленными на узле ввода в здание, расположенного по адресу: г. Красноярск, ул. Конституции СССР, д. 19. Акт повторного допуска в эксплуатацию узла учета тепловой энергии у потребителя от 08.06.2016 № 15/У-49 представлен.

Учет расхода холодной воды нежилого здания, расположенного по адресу: ул. Конституции, д. 19, осуществляется прибором учета. Учет расхода холодной воды производится водомером типа СКБ-40 (занесен в государственный реестр средств измерений и соответствуют существующим требованиям к приборам учета), акт допуска узла учета расхода холодной воды у потребителя от 18.05.2011 № б/н представлен.

Представлена «Программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности МБОУ СШ № 27 на 2015-2017 годы», программа утверждена в 2015 г. Представленная программа

соответствует требованиям, предъявляемым к таким программам Федеральным законом от 23 ноября 2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Проведено обязательное энергетическое обследование юридического лица, в установленные законом сроки. Представлен Отчет о проведении энергетического обследования МБОУ СШ № 27. Энергетическое обследование выполнено в декабре 2012 г. ООО «Строймастер».

Представлен энергетический паспорт потребителя топливно-энергетических ресурсов рег. № ПОЭ-0063-13-0987, составлен по результатам обязательного энергетического обследования МБОУ СШ № 27, выполненного в 2012 г. ООО «Строймастер» (СРО некоммерческое партнерство «ПОЭ»).

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

№ п/п	Конкретное описание (существо) выявленного нарушения	Наименование нормативного документа, его номер; номер пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Лица, допустившие нарушения
1.	Лицо ответственное за электрохозяйство и лицо его замещающее не назначены приказом по учреждению.	п.1.2.7«Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденные Минэнерго России Приказом № 6 от 13.01.03, зарегистрированные Минюстом России Постановлением № 4145 от 22.01.03.	МБОУ СШ № 27
2.	Не проведено техническое освидетельствование электрооборудования и электрических систем по истечении установленного нормативно-технической документацией срока службы с целью оценки состояния, установления сроков дальнейшей работы.	п.1.6.7 «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденные Минэнерго России Приказом № 6 от 13.01.03, зарегистрированные Минюстом России Постановлением № 4145 от 22.01.03.	МБОУ СШ № 27
3.	На щитах и сборках сетей освещения отсутствуют надписи в соответствии с правилами.	п.2.12.5 «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденные Минэнерго России Приказом № 6 от 13.01.03, зарегистрированные Минюстом России Постановлением № 4145 от 22.01.03.	МБОУ СШ № 27
4.	Осмотр и проверка эл.освещения в установленные сроки не проводится.	п.2.12.16 «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденные Минэнерго России Приказом № 6 от 13.01.03, зарегистрированные Минюстом России Постановлением	МБОУ СШ № 27

		№ 4145 от 22.01.03.	
5.	Светильники аварийного освещения не обозначены знаками или окраской.	п.2.12.3 «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденные Минэнерго России Приказом № 6 от 13.01.03, зарегистрированные Минюстом России Постановлением № 4145 от 22.01.03.	МБОУ СШ № 27
6.	Автоматические выключатели не испытаны в полном объеме согласно норм.	п.28.6 Приложение № 3 «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденные Минэнерго России Приказом № 6 от 13.01.03, зарегистрированные Минюстом России Постановлением № 4145 от 22.01.03.	МБОУ СШ № 27
7	Журнал дефектов и неполадок на электрооборудование не предоставлен.	п. 1.8.9 «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденные Минэнерго России Приказом № 6 от 13.01.03, зарегистрированные Минюстом России Постановлением № 4145 от 22.01.03.	МБОУ СШ № 27
8.	Журнал учёта работ по распоряжениям не предоставлен.	п. 1.8.9 «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденные Минэнерго России Приказом № 6 от 13.01.03, зарегистрированные Минюстом России Постановлением № 4145 от 22.01.03.	МБОУ СШ № 27
9.	Должностные инструкции по каждому рабочему месту не предоставлены.	п.1.8. «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденные Минэнерго России Приказом № 6 от 13.01.03, зарегистрированные Минюстом России Постановлением № 4145 от 22.01.03.	МБОУ СШ № 27
10.	Инструкции по эксплуатации электрооборудования не предоставлены.	п. 1.8.1 «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденные Минэнерго России Приказом № 6 от 13.01.03, зарегистрированные Минюстом России Постановлением № 4145 от 22.01.03.	МБОУ СШ № 27
11.	Списке лиц, имеющих право единоличного осмотра электроустановок не предоставлен.	п 3.4 «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок» в редакции приказа Минтруда России от 19.02.2016г № 74 н.	МБОУ СШ № 27
12.	Перечень должностей и профессий электротехнического персонала, которому необходимо иметь	п. 1.4.3 «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденные Минэнерго России Приказом № 6 от 13.01.03, зарегистрированные	МБОУ СШ № 27


	группу по электробезопасности не предоставлен.	Минюстом России Постановлением № 4145 от 22.01.03.	
13.	Перечень должностей и профессий требующих присвоения I группы по электробезопасности не предоставлен.	п. 1.4.4 «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденные Минэнерго России Приказом № 6 от 13.01.03, зарегистрированные Минюстом России Постановлением № 4145 от 22.01.03.	МБОУ СШ № 27
14.	Журнал учета присвоения I группы по электробезопасности не ведется.	Прил.№1, прим.2 «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок» в редакции приказа Минтруда России от 19.02.2016г № 74 н. прил. № 6	МБОУ СШ № 27
15.	Распоряжение руководителя организации о порядке хранения и выдаче ключей от электроустановок не предоставлено.	п. 3.13 «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок» в редакции приказа Минтруда России от 19.02.2016г № 74 н.	МБОУ СШ № 27
16.	Журнал учета и содержания средств защиты не предоставлены.	п.1.4.2 «Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках», утвержденная приказом Минэнерго России от 30 июня 2003г. №261	МБОУ СШ № 27
17	График визуального осмотра видимой части заземляющего устройства ответственным за электрохозяйство не предоставлен.	п. 2.7.9 «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденные Минэнерго России Приказом № 6 от 13.01.03, зарегистрированные Минюстом России Постановлением № 4145 от 22.01.03.	МБОУ СШ № 27
18.	Однолинейная схема электроснабжения здания МБОУ СОШ № 27 не предоставлена.	п. 1.5.18 «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденные Минэнерго России Приказом № 6 от 13.01.03, зарегистрированные Минюстом России Постановлением № 4145 от 22.01.03.	МБОУ СШ № 27
19.	Перечень работ разрешенных в порядке текущей эксплуатации не предоставлен.	п. 1.8.2 «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденные Минэнерго России Приказом № 6 от 13.01.03, зарегистрированные Минюстом России Постановлением № 4145 от 22.01.03.	МБОУ СШ № 27
20	Перечень технической документации не предоставлен.	п. 1.8.2 «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденные Минэнерго России Приказом № 6 от 13.01.03, зарегистрированные Минюстом России Постановлением	МБОУ СШ № 27


		№ 4145 от 22.01.03.	
21.	Журнал учета и содержания средств защиты не ведется.	п.1.4.2 «Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках», утвержденная приказом Минэнерго России от 30 июня 2003г. №261	МБОУ СШ № 27
22	Место хранения средств защиты не организовано.	п. 1.3.9«Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках», утвержденная приказом Минэнерго России от 30 июня 2003г. №261	МБОУ СШ № 27
23.	Перечень электрозащитных средств не предоставлен.	п. 1.2.3 «Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках», утвержденная приказом Минэнерго России от 30 июня 2003г. №261	МБОУ СШ № 27
24	Не утверждена и не реализуется Программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, соответствующая требованиям ч. 1 ст. 25 Федерального закона от 23 ноября 2009 г. № 261 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»	Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», ч. 1 ст. 24, ч. 1. ст. 25, ч. 4 ст. 48.	МБОУ СШ № 27
<b>ВРУ-0,4 кВ</b>			
25	На дверях ВРУ 0,4 кВ отсутствуют предупреждающие знаки и знаки установленного образца.	п.2.2.20 «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденные Минэнерго России Приказом № 6 от 13.01.03, зарегистрированные Минюстом России Постановлением № 4145 от 22.01.03,	МБОУ СШ № 27
26	Отсутствует утверждённая однолинейная схема электроснабжения.	п.1.5.18 «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденные Минэнерго России Приказом № 6 от 13.01.03, зарегистрированные Минюстом России Постановлением № 4145 от 22.01.03,	МБОУ СШ № 27
27	ВРУ-0,4 кВ не очищено от пыли.	п.2.2.17 «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденные Минэнерго России Приказом № 6 от	МБОУ СШ № 27

		13.01.03, зарегистрированные Минюстом России Постановлением № 4145 от 22.01.03.	
28	Панели ВРУ-0,4 кВ имеют следы коррозии, частично отсутствует антикоррозийное покрытие.	п.4.1.6 «Правила устройства электроустановок» 6 издание	МБОУ СШ № 27
29	В РУ отсутствуют средства для оказания первой помощи. (аптечка).	п.2.2.21 «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденные Минэнерго России Приказом № 6 от 13.01.03, зарегистрированные Минюстом России Постановлением № 4145 от 22.01.03.	МБОУ СШ № 27
30	РУ не укомплектовано электрозащитными средствами и средствами индивидуальной защиты согласно норм комплектации.	Приложение № 8 «Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках», утвержденная приказом Минэнерго России от 30 июня 2003г. №261	МБОУ СШ № 27
31	Электрозащитные средства не испытаны в соответствии с действующими нормами.	п.1.4 «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок» в редакции приказа Минтруда России от 19.02.2016г № 74 н.	МБОУ СШ № 27
32	Паспорт заземляющего устройства не оформлен.	п.2.7.15 «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденные Минэнерго России Приказом № 6 от 13.01.03, зарегистрированные Минюстом России Постановлением № 4145 от 22.01.03.	МБОУ СШ № 27

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)


Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

  
(подпись проверяющего)

  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: 1. Предписание от 03.02.2017г. № 10/ -Э

Подписи лиц, проводивших проверку:

  
Гальцев Геннадий Владимирович



  
Иванова Владислава Олеговна

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):  
директор МБОУ СОШ № 27

*(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица  
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,  
его уполномоченного представителя)*

“ 03 ” февраля 20 17 г.

  
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

*(подпись уполномоченного должностного лица (лиц),  
проводившего проверку)*