



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Красноярскому краю**

г. Красноярск

01 сентября 2017 г.
с 10:00 до 11:00 часов

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора) юридического лица,
индивидуального предпринимателя
№ 4348

На основании распоряжения заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю М.Р. Аккерта № 4436 от 02.08.2017 г. по адресу: 660049, г. Красноярск, ул. Конституции СССР, д. 19 была проведена внеплановая выездная проверка в отношении муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 27» (МБОУ СШ № 27), юридический адрес: 660049, г. Красноярск, ул. Конституции СССР, д. 19.

ЕРП 24170701871938

Продолжительность проверки: 5 рабочих дней, с 28.08.2017 г. по 01.09.2017 г.

Правовые основания проведения проверки: предписание должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор № 522/с от 31.01.2017 г., срок исполнения которого истекает 01.08.2017 г.

Акт составлен: в Управлении Роспотребнадзора по Красноярскому Краю.

Уведомление о проведении проверки от 02.08.2017 г. № МА-49781 и копию распоряжения от 02.08.2017 г. № 4436 о проведении проверки, заверенной должностным лицом, проводившим проверку получил: директор МБОУ СШ № 27 Грызова Юлия Юрьевна, 24.08.2017 г., отметка в уведомлении о вручении имеется. С распоряжением от 02.08.2017 г. № 4436 о проведении проверки, ознакомлен: директор МБОУ СШ № 27 Грызова Юлия Юрьевна, 28.08.2017 г.


(подпись) ✓

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется.

Вид проверки: внеплановая.

Форма проверки: выездная.

Лицо, проводившее проверку: ведущий специалист-эксперт отдела надзора за условиями воспитания, обучения и питания населения Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю Ковшина Ирина Викторовна.

К проверке привлечены представители экспертной организации: эксперт-физик лаборатории физических факторов ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» Кузьмин В.В.- для проведения инструментальных измерений уровней искусственной освещенности, уровней коэффициента пульсации освещенности, параметров микроклимата (температура воздуха); Д.С. Гаталюк – врач по общей гигиене для проведения экспертизы полученных результатов инструментальных измерений.

При проведении проверки присутствовал: директор МБОУ СШ № 27 Грызова Юлия Юрьевна (Приказ от 25.01.2017 г. № 35 л/с).

В ходе проведенной проверки установлено: предписанием должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор № 522/с от 31.01.2017 г.– до 01.08.2017 г., а именно:

1. Нарушения требований п. 7.2.4. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» в части обеспечения нормируемых уровней искусственной освещенности в помещениях кабинета 3-15 (математика), спортивном зале. Срок исполнения: 01.08.2017 г. Требования пункта выполнены, нарушения устранены. При измерении уровней искусственного освещения 28.08.2017 г. с 10:10 до 10:50 часов прибором ТКА-ПКМ/08, заводской № 08678, имеющим свидетельство о поверке № 062017914 до 18.10.2017 г., измеренная общая искусственная освещенность на рабочей поверхности составила: в кабинете № 3-15 (математики) от 457 ± 42 до 461 ± 43 лк, при нормативе 300 лк; в большом спортивном зале от 244 ± 23 до 249 ± 23 лк, в малом спортивном зале от 232 ± 21 до 236 ± 22 лк, при нормативе 200 лк, что соответствует требованиям п. 7.2.4. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» и подтверждается протоколом измерений физических факторов от 28.08.2017 г. № 122-1088, подготовленным экспертом -физиком ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» Кузьмин В.В., заключением от 31.08.2017 г. № 3451 санитарно-эпидемиологической экспертизы, подготовленным ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» на основании определения о назначении экспертизы от 28.08.2017 г. № 8005.

2 Нарушения требований п. 7.2.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», п. 3.3.1. таблица 2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий» в части обеспечения нормируемых уровней коэффициента пульсации освещенности в кабинете №

2-20 (информатика). Срок исполнения: 01.08.2017 г. Требования пункта выполнены. Нарушения устранены. При измерении уровней коэффициента пульсации освещенности 28.08.2017 г. с 10:10 до 10:50 часов прибором ТКА-ПКМ/08, заводской № 08678, имеющим свидетельство о поверке № 062017914 до 18.10.2017 г. коэффициент пульсации в кабинете № 2-20 (информатика) составил $1,3 \pm 0,2\%$, при нормируемом значении 10%, что соответствует требованиям п. 7.2.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях», п. 3.3.1. таблица 2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий» и подтверждается протоколом измерений физических факторов от 28.08.2017 г. № 122-1088, подготовленным экспертом -физиком ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» Кузьмин В.В., заключением от 31.08.2017 г. № 3451 санитарно-эпидемиологической экспертизы, подготовленным ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» на основании определения о назначении экспертизы от 28.08.2017 г. № 8005.

3. Нарушения требований п. 6.2. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» в части обеспечения нормируемых уровней параметров микроклимата (температура воздуха) в помещении спортивного зала. Срок исполнения: 01.08.2017 г. Требования пункта выполнены. Нарушения устранены. При измерении параметров микроклимата (температуры воздуха) 28.08.2017 г. с 10:10 до 10:50 часов прибором Метеоскоп –М, заводской № 78513, имеющим свидетельство о поверке № 073062221 до 07.04.2019 г. температура воздуха в большом и малом спортивных залах составила $19,5 \pm 0,2^{\circ}\text{C}$ – $19,6 \pm 0,2^{\circ}\text{C}$, при нормативе $17-20^{\circ}\text{C}$, что соответствует требованиям п. 6.2. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» и подтверждается протоколом измерений физических факторов от 28.08.2017 г. № 122-1088, подготовленным экспертом -физиком ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» Кузьмин В.В., заключением от 31.08.2017 г. № 3451 санитарно-эпидемиологической экспертизы, подготовленным ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» на основании определения о назначении экспертизы от 28.08.2017 г. № 8005.


4. Нарушения требований п. 4.29. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» в части обеспечения покрытия пола без щелей, дефектов и механических повреждений помещений кабинетов №№ 3-12, 3-16, 3-17, 3-18, 2-06, рекреации на 2-ом этаже (старшая школа). Срок исполнения: 01.08.2017 г. Требования пункта выполнены. Нарушения устранены, а именно: полы в учебных кабинетах №№ 3-12, 3-16, 3-17, 3-18, 2-06, рекреа-

ции младшей школы на 2-ом этаже (на январь 2017 г. - старшая школа) выполнены линолеумом без щелей, дефектов и механических повреждений.

5. Нарушения требований п. 5.2 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» в части обеспечения мебели, изготовленной из материалов безвредных для здоровья детей в кабинетах №№ 3-10, 2-15, 2-16, 2-17. Срок исполнения: 01.08.2017 г. Требования пункта выполнены. Нарушения устранены, а именно: в кабинетах №№ 3-10, 2-15, 2-16, 2-17 произведена замена мебели, вся ученическая мебель без дефектов покрытия.

Таким образом, законное предписание должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор № 522/с от 31.01.2017 г. в установленный срок выполнено в полном объеме.

Запись в журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля не внесена:




(подпись проверяющего,
руководителя группы)




(подпись уполномоченного представителя ЮЛ, ИП,
его уполномоченного представителя) ✓

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля не представлен:



(подпись проверяющего,
руководителя группы)




(подпись уполномоченного представителя ЮЛ, ИП,
его уполномоченного представителя) ✓

Прилагаемые документы: протокол осмотра принадлежащих юридическому лицу помещений, территорий и находящихся там вещей и документов б/№ от 28.08.2017 г., заключение от 31.08.2017 г. № 3451 санитарно-эпидемиологической экспертизы, определение о назначении экспертизы от 28.08.2017 г. № 8005; протокол измерений физических факторов от 28.08.2017 г. № 122-1088; копия приказа о приеме на работу; копия Устава; копии свидетельств о государственной регистрации права.

Подпись лица, проводившего проверку:
Ведущий специалист-эксперт отдела
надзора за условиями воспитания,
обучения и питания населения

 И.В. Ковшина

С актом проверки ознакомлен, акт получил: директор МБОУ СШ № 27
Грызова Юлия Юрьевна « 01 » _____ 2017 г.



(подпись) ✓

Отметка об отказе ознакомления с актом проверки: _____