



Зачерт!

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Красноярскому краю**

ПРЕДПИСАНИЕ ↓

**должностного лица, уполномоченного осуществлять
государственный санитарно-эпидемиологический надзор**

г. Красноярск

№ 522/е

31 января 2017 г.

При проведении плановой выездной проверки в отношении муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 27» (МБОУ СШ № 27), юридический адрес: 660049, г. Красноярск, ул. Конституции СССР, д. 19 (ОГРН 1022402671367, ИНН 2466053650), выявлены нарушения санитарного законодательства, что подтверждается актом проверки от 31.01.2017 г. № 108, протоколом осмотра принадлежащих юридическому лицу помещений, территорий и находящихся там вещей и документов б/н от 17.01.2017 г, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний людей.

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей, в соответствии со ст. 50 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» предписываю МБОУ СШ № 27 устранить выявленные:

1. Нарушения требований п. 7.2.4. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» в части обеспечения нормируемых уровней искусственной освещенности в помещениях кабинета 3-15 (математика), спортивном зале.

Срок исполнения: 01.08.2017 г.

2. Нарушения требований п. 7.2.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», п. 3.3.1. таблица 2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий» в части обеспечения нормируемых уровней коэффициента пульсации освещенности в кабинете № 2-20 (информатика).

Срок исполнения: 01.08.2017 г.

3. Нарушения требований п. 6.2. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» в части обеспечения нормируемых уровней параметров микроклимата (температура воздуха) в помещении спортивного зала.

Срок исполнения: 01.08.2017 г.

4. Нарушения требований п. 4.29. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» в части обеспечения покрытия пола без щелей, дефектов и механических повреждений помещений кабинетов №№ 3-12, 3-16, 3-17, 3-18, 2-06, рекреации на 2-ом этаже (старшая школа).

Срок исполнения: 01.08.2017 г.

5. Нарушения требований п. 5.2 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» в части обеспечения мебели, изготовленной из материалов безвредных для здоровья детей в кабинетах №№ 3-10, 2-15, 2-16, 2-17.

Срок исполнения: 01.08.2017 г.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МБОУ СШ № 27 и его руководителя.

В подтверждение выполнения требований предписания в установленный срок представить в адрес Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю любым способом быстрой связи (E-mail: onuvoipn@24.rospotrebnadzor.ru., факс: 227 65 01) и на бумажном носителе в срок до 01.08.2017 г.

Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю оставляет за собой контроль за выполнением настоящего предписания.

За невыполнение в установленный срок законного предписания органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства предусмотрена административная ответственность по части 1 статьи 19.5 КоАП РФ.

Настоящее предписание в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации может быть обжаловано.

Исполнитель
Специалист-эксперт отдела
надзора за условиями воспитания,
обучения и питания населения
31 января 2017 г.



А.В. Бабенко

ВНЕСЕНО В РЕЕСТР

01.08.2017 г.

- Ельни -

Место, время совершения административного правонарушения: территория, помещения МБОУ СШ № 27 расположенного по адресу: 660049, г. Красноярск, ул. Конституции СССР, д. 19, 17.01.2017 г., с 11 часов 00 минут по 14 часов 00 мин.

Обнаружено: нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям воспитания, обучения, что подтверждается протоколом осмотра принадлежащих юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю помещений, территорий и находящихся там вещей и документов от 07.01.2017 г. б/н, заключением от 25.01.2017 г. № 233 выполненное на основании определения о назначении экспертизы № 507 от 19.01.2017 г., заключением от 31.01.2017 г. № 323 выполненное на основании определения о назначении экспертизы № 435 от 17.01.2017 г. и протокола измерений физических факторов от 19.01.2017 г. № 122-24:

- не обеспечены нормируемые уровни искусственного освещения в помещениях кабинета 3-15 (математика), спортивном зале, а именно: измеренные уровни искусственной освещенности на рабочих поверхностях в кабинете 3-15 (математика) составили $188 \pm 17 - 215 \pm 20$ лк при нормируемом 300 лк; в спортивном зале составили $164 \pm 15 - 176 \pm 16$ лк при нормируемом значении 300 лк, что является нарушением требований п. 7.2.4. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и способствует зрительному утомлению, которое приводит к недостаточно ясному различению объектов, что в свою очередь вызывает утомление мышц глаз, таким образом, снижается зрительное восприятие, понижается внимание, развивается утомление при нахождении в условиях пониженной освещенности в течение длительного времени.

- не обеспечен нормируемый уровень коэффициента пульсации искусственной освещенности в кабинете № 2-20 (информатика), а именно: измеренные уровни коэффициенты пульсации составили $29-30 \pm 3\%$, при нормируемом значении 10 %, что является нарушением п. 7.2.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», п. 3.3.1 (таблица 2) СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий» и способствует зрительному утомлению, которое приводит к недостаточно ясному различению объектов, что в свою очередь вызывает утомление мышц глаз, таким образом, снижается зрительное восприятие, понижается внимание, развивается утомление при нахождении в условиях пониженной освещенности в течение длительного времени.

Измерения уровней искусственного освещения, коэффициента пульсации освещенности проводились ТКА-ПКМ заводской номер № 08678 свидетельство о государственной поверке № 062017914 до 18.10.2017 г.

- не обеспечены нормируемые уровни параметров микроклимата (температура воздуха) в помещении спортивного зала, что является нарушением п. 6.2. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», так измеренная температура воздуха в помещении спортивного зала составила $15,1 - 15,3 \pm 0,2 \text{ C}^{\circ}$, при нормируемом значении $17-20 \text{ C}^{\circ}$. Тепловое самочувствие ребенка оказывает существенное влияние на протекание физиологических процессов в организме. При низкой температуре воздуха происходит переохлаждение организма, что влечет за собой возникновение простудных заболеваний.

Измерения параметров микроклимата (температура воздуха) проводились «Метеоскоп-М» заводской номер № 78413 свидетельство о государственной поверке № 062002763 до 01.04.2017 г.

- не обеспечена целостность напольного покрытия без дефектов, щелей и механических повреждений в кабинетах №№ 3-12, 3-16, 3-17, 3-18, 2-06, рекреации на 2-ом этажа (старшая школа), что является нарушением п. 4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», что не позволяет качественно проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств и приводит к развитию и распространению инфекционных заболеваний среди детей.

- допускается использование мебели, изготовленной из материалов небезвредных для здоровья детей в кабинетах №№ 3-10, 2-15, 2-16, 2-17, а именно, в кабинетах №№ 3-10, 2-15, 2-16, 2-17 установлена мебель с дефектами облицовочного покрытия, отломанными углами, что является нарушением п. 5.2 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и не позволяет качественно проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств, а также способствует травматизму среди детей.

- не обеспечено чередование различных по сложности предметов в течении дня и недели в расписании занятий для обучающихся 2 В, 3 Б, 4 Б, что является нарушением требований п. 10.8. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», а именно для обучающихся 2 В, 3 Б, 4 Б классов во вторник основные предметы русского языка и иностранного языка без чередования с уроками музыки, изобразительного искусства, труда, физической культуры, а также для обучающихся 4 Б класса в четверг основные уроки русского языка и иностранного языка проводятся без чередования с уроками музыки, изобразительного искусства, труда, физической культуры.

- расписание занятий составлено без учета дневной и недельной умственной работоспособности обучающихся и шкалой трудности учебных предметов, что не соответствует требованиям п. 10.7., 10.8. (приложение 3, таблица 2) СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», а именно: для 1-х классов трудные предметы проводятся не только на 2 уроке, а также для обучающихся 1 А, 1Б в понедельник и во



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Красноярскому краю**

ПРЕДПИСАНИЕ +

**должностного лица, уполномоченного осуществлять
государственный санитарно-эпидемиологический надзор**

г. Красноярск

№ 521/с

31 января 2017 г.

При проведении плановой выездной проверки в отношении муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 27» (МБОУ СШ № 27), юридический адрес: 660049, г. Красноярск, ул. Конституции СССР, д. 19 (ОГРН 1022402671367, ИНН 2466053650), выявлены нарушения санитарного законодательства, что подтверждается актом проверки от 31.01.2017 г. № 307, протоколом осмотра принадлежащих юридическому лицу помещений, территорий и находящихся там вещей и документов б/н от 17.01.2017 г, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний людей.

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей, в соответствии со ст. 50 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» предписываю МБОУ СШ № 27 устранить выявленные:

1. Нарушения требований п. 10.8. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» в части обеспечения чередование различных по сложности предметов в течении дня и недели в расписании занятий для обучающихся 2 В, 3 Б, 4 Б.

Срок исполнения: 01.10.2017 г.

2. Нарушения требований п. 10.7., 10.8. (приложение 3, таблица 2) СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» в части обеспечения составления расписания занятий с учетом дневной и недельной умственной работоспособности обучающихся и шкалой трудности учебных предметов.

Срок исполнения: 01.10.2017 г.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МБОУ СШ № 27 и его руководителя.

В подтверждение выполнения требований предписания в установленный срок представить в адрес Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю любым способом быстрой связи (E-mail: opuvoipn@24.rospotrebnadzor.ru., факс: 227 65 01) и на бумажном носителе в срок до 01.10.2017 г.

Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю оставляет за собой контроль за выполнением настоящего предписания.

За невыполнение в установленный срок законного предписания органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства предусмотрена административная ответственность по части 1 статьи 19.5 КоАП РФ.

Настоящее предписание в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации может быть обжаловано.

Исполнитель
Специалист-эксперт отдела
надзора за условиями воспитания,
обучения и питания населения
31 января 2017 г.



А.В. Бабенко