

вх. 137 от 31.01.2022г.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Красноярскому краю
(Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю)

от 31 января 2022 г., 18 час. 00 мин. N 2355 г. Красноярск

Акт выездной плановой проверки

Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении контрольного (надзорного) мероприятия № 132 от 14 января 2022, принятом заместителем руководителя Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю Михаилом Робертовичем Аккертом, № 24220041000100538715 контрольного (надзорного) мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий.

Выездная проверка проведена в рамках Федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора).

Для проведения выездной проверки уполномочена ведущий специалист - эксперт отдела надзора за качеством и безопасностью питания, условиями воспитания и обучения Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю Ракова Светлана Афанасьевна.

К проведению выездной проверки были привлечены эксперты АИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» (Аттестат аккредитации ИЛЦ: зарегистрирован в Едином Реестре органов по сертификации и аккредитованных испытательных лабораторий (центров) 18.07.2013 г., № РОСС RU.0001.510243 Федеральной службы по аккредитации (РОСАККРЕДИТАЦИЯ): Белькова С.В., ведущий инженер-лаборант лаборатории физических факторов для инструментальных измерений параметров микроклимата (температуры и относительной влажности воздуха), уровней искусственного освещения, коэффициента пульсации искусственной освещенности; врачом по коммунальной гигиене гигиене С.Н. Пермяковой для проведения экспертизы полученных результатов, врач по общей гигиене П.С. Гаевская для экспертизы расписания МБДОУ СШ № 27.

Выездная проверка проведена в отношении муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа имени военнослужащего Федеральной службы безопасности Российской Федерации А.Б. Ступникова» (МБОУ СШ № 27), юридический адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Конституции СССР, д. 19.

Выездная проверка проводится в месте осуществления деятельности

МБОУ СШ № 27 по адресу: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Конституции СССР, д. 19.

Контролируемое лицо: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 27 имени военнослужащего Федеральной службы безопасности Российской Федерации А.Б. Ступникова» (МБОУ СШ № 27) ОГРН 1022402671367, ИНН 2466053650, место нахождения юридического лица: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Конституции СССР, д. 19.

Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с 18 января 2022 г., 10 час. 00 мин.

по 31 января 2022 г., 18 час. 00 мин.

Проведение выездной проверки не приостанавливалось.

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил 4 ч. 00 мин.

При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

- осмотр в следующие сроки: 18 января 2022 г. с 10 час. 00 мин. по 18 января 2022 г., 12 час. 00 мин. по месту осуществления деятельности МБОУ СШ № 27 по адресу: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Конституции СССР, д. 19.

по результатам которого составлен протокол осмотра (визуального обследования) от 18.01.2022 г.

- инструментальные измерения уровней искусственного освещения, коэффициента пульсации искусственной освещенности, параметров микроклимата в следующие сроки: с 18 января 2022 г. с 12 час. 20 мин. по 18 января 2022 г., 12 час. 50 мин. по месту осуществления деятельности МБОУ СШ № 97 по адресу: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Конституции СССР, д. 19 результаты которого занесены в протокол осмотра (визуального обследования) от 18.01.2022.

- назначение экспертиз результатов инструментальных измерений в срок до 26.01.2022, о чем составлены экспертные задания № 46 от 19.01.2022.

- назначена экспертиза расписания учебных занятий для организации учебного процесса в срок до 26.01.2022, о чем составлено экспертное задание № 45 от 19.01.2022.

При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения, представленные контролируемым лицом: : приказ о назначении руководителя учреждения; свидетельство о государственной регистрации права (договор аренды) или иной документ на право пользования территорией, помещениями для осуществления деятельности; список наполняемости по классам; расписание учебных занятий на 2021-2022 учебный год, утвержденное руководителем учреждения; расписание звонков; список сотрудников учреждения с указанием должности; личные медицинские книжки сотрудников учреждения (совместителей – личные медицинские книжки или копии, заверенные руководителем), документы, подтверждающие иммунизацию сотрудников в соответствии с национальным

календарем профилактических прививок; табель учета рабочего времени, договор на оказание услуг по организации медицинского обслуживания учащихся; сопроводительные документы на технические средства обучения; договор на отпуск (получение) питьевой воды, горячей воды из систем водоснабжения и приему (сбросу) сточных вод в канализацию; на отопление; технический паспорт объекта с экспликацией помещений, договор на вывоз твердых бытовых и пищевых отходов, акты приемки выполненных работ за последние 6 месяцев; договор на оказание услуг по демеркуризации ртутьсодержащих ламп и утилизации металлической ртути (в т.ч. документы, подтверждающие периодичность утилизации); договор на проведение дезинсекционных и дератизационных работ, акт обследования технического состояния системы вентиляции за последние 10 лет; акты приемки выполненных работ по проведению дезинсекционных и дератизационных мероприятий за последние 6 месяцев с подтверждением эффективности, договор на оказание услуг по организации питания в образовательном учреждении; примерное цикличное меню, утвержденное руководителем учреждения, меню дополнительного питания, меню лечебного и диетического питания (при наличии), приказ о создании бракеражной комиссии (при наличии); документы, подтверждающие организацию и осуществление производственного контроля за 2021-2022 гг.

По результатам выездной проверки установлено:

В нарушении требований п. 2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» не обеспечены стены и полы покрытием без дефектов и повреждений, а именно: при осмотре пищеблока в моечной пищеблока для столовой и кухонной посуды полы имеют нарушение целостности и отхождения краски от пола, в горячем цехе имеется отхождение плитки от стены, что не позволяет проводить его уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств, тем самым способствуя накоплению грязи, пыли, что создает благоприятные условия для размножения различных бактерий, плесени, пылевых клещей, вирусов, в т. ч. ОРВИ и т.п., тем самым не позволяет обеспечивать условия, предупреждающие возникновение и распространение инфекционных болезней, а именно: пыльный воздух с содержанием микроорганизмов оказывает вредное воздействие на организм учащихся, вызывая заболевания верхних дыхательных путей, обострение хронических заболеваний, создает угрозу возникновения новых болезней у учащихся, таких как, аллергия, бронхиальная астма и др.

- не обеспечены полы покрытием без дефектов и повреждений, а именно: в кабинете 3-07 напольное покрытие линолеумное, линолеум в кабинете частично оторван, в кабинете 3-21 напольное покрытие линолеумное, линолеум имеет дыры, в кабинете 1-04 напольное покрытие линолеумное, линолеум поврежден, имеется расхождение швов, лопнувший, под линолеумом выпираются доски от деревянного пола, который шатается., в кабинете 1-08 напольное покрытие линолеумное, линолеум имеет дыры,

что не соответствует требованиям п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 и создает благоприятные условия для размножения различных бактерий, плесени, пылевых клещей и т.п., тем самым способствуя развитию у персонала аллергических реакций, заболеваний дыхательных путей, а также сухость кожи, конъюнктивит, астму и др.;

- нарушена целостность покрытие парт и стульев в кабинетах № 2-06, № 2-12, № 2-10, № 3-21, № 3-04, № 3-07, № 3-16, № 2-21, № 1-04, № 1-06, № 1-08, фактически стулья и парты с дефектами и повреждениями, имеются зазоры, не ровная, шероховатая поверхность, с отбитыми краями, дефекты облицовки, обнажающие прессованную ДСП, что не позволяет проводить качественную обработку моющими и дезинфицирующими средствами и способствует травмированию детей, получению ссадин и царапин при использовании такой мебели и является нарушением требований п. 2.4.3., п. 2.4.9 СП 2.4.3648-20, кроме того.

- допускается использование системы общего освещения в кабинете 1-07 с использованием ламп разного светоизлучения (светодиодные лампы горячего и холодного спектра) что является нарушением требований п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20 (нарушение устранено в ходе проведения проверки);

Согласно штатному расписанию работает 78 человек представлено 78 личных медицинских книжек с отметкой о прохождении медицинского осмотра.

В нарушении требований п. 1.5. СП 2.4.3648-20 у педагога организатора Масловой Н.В. не пройдена профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация, не пройдена вакцинация в соответствии с национальным календарем профилактических прививок (корь, краснуха, гепатит В, АКДС, грипп, полиомиелит), у дворника Петрова А.Н. не пройдена профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация (нарушение устранено в ходе проведения проверки), у учителя Шрайбер Я.А. не пройдена вакцинация в соответствии с национальным календарем профилактических прививок (корь, краснуха, гепатит В, АКДС), у учителя Косовой Ю.С. не пройдена вакцинация в соответствии с национальным календарем профилактических прививок (корь, краснуха, гепатит В, АКДС, грипп, полиомиелит), у учителя Леонтьевой П.С. не пройдена вакцинация в соответствии с национальным календарем профилактических прививок (корь, краснуха, гепатит В, АКДС, грипп, полиомиелит), у дворника Лопарева А.Г. не пройдена вакцинация в соответствии с национальным календарем профилактических прививок (корь, краснуха, гепатит В, АКДС, грипп, полиомиелит).

- не соответствует площадь учебных кабинетов из расчета не менее 2,5 м² на 1 обучающегося при фронтальных формах занятий, а именно: согласно технического паспорта площадь помещения в кабинете № 2-17 учащихся 1 А класса составляет 53,5 м² (обучающихся в кабинете в 1 А – 32 человек, площадь на 1 ребенка в кабинете составляет 1,6 м², при норме не менее 2,5 м²); площадь помещения в кабинете № 2-19 учащихся 1 Б класса составляет 53,5 м² (обучающихся в кабинете в 1 Б – 32 человек, площадь на 1

ребенка в кабинете составляет 1,6 м², при норме не менее 2,5 м²); площадь помещения в кабинете № 2-05 учащихся 1 В класса составляет 52,5 м² (обучающихся во 1 В – 23 человека, площадь на 1 ребенка в кабинете составляет 2,3 м², при норме не менее 2,5 м²); площадь помещения в кабинете № 2-14 учащихся 2 А класса составляет 60,5 м² (обучающихся в кабинете во 2 А– 30 человек, площадь на 1 ребенка в кабинете составляет 2,01 м², при норме не менее 2,5 м²); площадь помещения в кабинете № 2-21 учащихся 2 Б класса составляет 71,6 м² (обучающихся в кабинете в 2 Б – 30 человек, площадь на 1 ребенка в кабинете составляет 2,3 м², при норме не менее 2,5 м²); площадь помещения в кабинете №2-10 учащихся 2 В класса составляет 52,4 м² (обучающихся в кабинете в 2 В – 25 человек, площадь на 1 ребенка в кабинете составляет 1,7 м², при норме не менее 2,5 м²); площадь помещения в кабинете № 2-16 учащихся 3 А класса составляет 53,5 м² (обучающихся в кабинете в 3 А – 28 человек, площадь на 1 ребенка в кабинете составляет 1,9 м², при норме не менее 2,5 м²); площадь помещения в кабинете № 2-15 учащихся 3 В класса составляет 53,6 м² (обучающихся в кабинете в 3 В – 31 человек, площадь на 1 ребенка в кабинете составляет 1,7 м², при норме не менее 2,5 м²), площадь помещения в кабинете №2-06 учащихся 4 А класса составляет 53,2 м² (обучающихся в 4 А составляет 29 человек, площадь на 1 ребенка в кабинете составляет 1,8 м², при норме не менее 2,5 м²); площадь помещения в кабинете № 2-12 учащихся 4 Б класса составляет 51,9 м² (обучающихся в кабинете в 4 Б – 29 человек, площадь на 1 ребенка в кабинете составляет 1,7 м², при норме не менее 2,5 м²); площадь помещения в кабинете № 2-18 учащихся 4 В класса составляет 49,8 м² (обучающихся в кабинете в 4 В – 24 человек, площадь на 1 ребенка в кабинете составляет 2,07 м², при норме не менее 2,5 м²), что является нарушением требований п. 3.4.14. СП 2.4.3648-20;

В нарушении п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», потолок для девочек на 2-м этаже со стороны кабинета 2-04 осыпается, имеет отхождение штукатурки.

При получении заключения санитарно-эпидемиологической экспертизы № 1573 от 31.01.2022, выполненного на основании экспертного задания № 45 от 19.01.2022, врачом по общей гигиене П.С. Гаевской., установлено:

Согласно представленному расписанию образовательная недельная нагрузка (количество учебных занятий) для обучающихся 7 В, 8 А, 8 А, 9 А, 10 А, 11А классов составлено без учета дневной и недельной умственной работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов.

Для обучающихся 6 А, 6Б, 6В классов проводится во вторник и среду 7 уроков, что не соответствует требованиям п. 3.14.16 СП 2.4.3648.

Согласно представленного расписания и режима работы школы для обучающихся 1-х классов в середине учебного дня не организуется динамическая пауза продолжительностью не менее 40 минут, что не соответствует требованиям п. 3.4.16 СП 2.4.3648.

Для предупреждения переутомления и сохранения оптимального уровня работоспособности в течении недели для обучающихся 1В, 2А, 2Б, 2В, 3В, 4А, 4В, 5А, 6В, 7А, 7Б, 7В, 9Б классов МБОУ СШ № 27 не предусмотрены облегченные учебные дни в среду или в четверг, что не соответствует требованиям п. 3.4.16 СП 2.4.3648.

Оценить предусмотрены ли облегченные учебные дни для обучающихся 10А, 11А, 11Б классов не представляется возможным, так как расписание составлено некорректно, а именно в одно время проведения урока указаны предметы разные по шкале трудности учебных предметов на уровне среднего общего образования.

Для 1-4 классов большая перемена, продолжительностью 20 мин установлена после первого урока, что не соответствует требованиям п. 3.4.16 СП 2.4.3648.

Наличие неблагоприятного влияния на функциональное состояние и здоровье обучающихся, переутомления и нарушения оптимального уровня работоспособности в течении недели у обучающихся МБОУ СШ № 27 имеется.

При неправильном построении расписания занятий и звонков, несоблюдении биоритмологического оптимума умственной работоспособности в расписании занятий для учащихся может наблюдаться снижение умственной и физической работоспособности.

К настоящему акту прилагаются: протокол осмотра (визуального обследования) от 18.01.2022, 26.01.2022 б/н; экспертные задания № 46, № 45 от 19.01.2022; протокол измерений физических факторов неионизирующей природы № 122-35 от 19.01.2022; заключения санитарно-эпидемиологической экспертизы № 1260 от 20.01.2022, № 1573 от 31.01.2022; предписание должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор № 2356 от 31.01.2022; фотографии; расписание учебных занятий на 2021 - 2022 учебный год, утвержденное руководителем учреждения; расписание звонков, технический паспорт нежилого здания с планом и список закрепленных кабинетов по классам.

Должностное лицо, проводившее контрольное (надзорное) мероприятие:

Ведущий специалист-эксперт отдела
надзора за качеством и безопасностью питания,
условиями воспитания и обучения
С.А. Ракова


(подпись)

Должностное лицо, непосредственно подготовившее акт контрольного (надзорного) мероприятия: